

**План мероприятий
по устранению замечаний нарушения правил противопожарного режима
согласно представления от 18.02.2019 года.**

№ п/п	Вид нарушения	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
1.	В здании установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа (при количестве детей 156 чел.)	Установить систему оповещения управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа.	август 2020г.	заведующий Букарина Е. П. завхоз Баранова Т.Г.
2.	На дверях помещения № 66 (1-й этаж) по тех. паспорту инв. № 24959 (используется как складское помещение) не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны. Нет расчета категории по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения в соответствии с материалами, складированными в помещении.	Произвести расчет категории складского помещения №66 (1-й этаж) по взрывопожарной и пожарной опасности. Установить класс зоны в соответствии пожарной безопасности.	декабрь 2019г.	заведующий Букарина Е.П. завхоз Баранова Т.Г.

3.	В качестве первичных средств пожаротушения применяются огнетушители ОУ-3, ОП-3, что не соответствует огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также классу пожара.	Приобрести огнетушители ОУ-5 1шт; ОП -4 1шт.	декабрь 2019г.	завхоз Баранова Т.Г.
4.	В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Установить аварийное эвакуационное освещение в здании детского сада, которое включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	август 2020г.	заведующий Букарина Е. П. завхоз Баранова Т.Г.

Заведующий

20.02.2019



Е.П. Букарина